



Ordinanza del DATEC sulla modifica dell'allegato 2 numero 11 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,
visto l'articolo 45 capoverso 5 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998¹ sulla protezione
delle acque,
ordina:

I

L'allegato 2 dell'ordinanza del 28 ottobre 1998² sulla protezione delle acque è
modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

SR

¹ RS 814.201.....

² RS 814.201.....

Esigenze relative alla qualità delle acque

N. 11 cpv. 3 tabella n. 4

Le seguenti nuove voci sono aggiunte alla tabella in ordine alfabetico:

N.	Parametro	Esigenze	
		Per le acque che servono per la preparazione dell'acqua potabile:	Per le acque che non servono per la preparazione dell'acqua potabile:
		0,1 µg/l per ogni singola sostanza, salvo diversa disposizione qui appresso.	0,1 µg/l per ogni singola sostanza, salvo diversa disposizione qui appresso.
...			
	Diffufenican (n. CAS 83164-33-4)	0,058 µg/l 0,01 µg/l (continuo) ²	0,058 µg/l 0,01 µg/l (continuo) ²
	Dimethachlor (n. CAS 50563-36-5)		4,3 µg/l 0,12 µg/l (continuo) ²
	Dimethenamid-P (n CAS 163515-14-8)		2,5 µg/l 0,26 µg/l (continuo) ²
...			
	Fipronil (n. CAS 120068-37-3)	0,0032 µg/l 0,00077 µg/l (continuo) ²	0,0032 µg/l 0,00077 µg/l (continuo) ²
...			
	Permetrina (n. CAS 52645-53-1)	0,0025 µg/l 0,00027 µg/l (continuo) ²	0,0025 µg/l 0,00027 µg/l (continuo) ²
...			
	Propizamide (n. CAS 23950-58-5)	0,063 µg/l (continuo) ²	2,1 µg/l 0,063 µg/l (continuo) ²
...			
	Spiroxamina (n. CAS 118134-30-8)	0,063 µg/l 0,063 µg/l (continuo) ²	0,063 µg/l 0,063 µg/l (continuo) ²
...			